

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

### PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

*Certification Modality*

**No. 05436**

Marca de conformidad

Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico  
del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

*CIDET certifies that the product:*

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
INTERRUPTORES MARCA PALAZZOLI	DE SEGURIDAD EN CAJA PLÁSTICA SERIE CAM - SZ	208323, 208324, 208633, 208634, 208104

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene dos páginas.

*The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE*

**Fabricado por:**  
**Manufactured by:**

PALAZZOLI S.p.A., planta de Brescia (BS), Italia., y comercializado por  
ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA

Calle 16 12-56, Bogotá, Colombia

**Satisface los requerimientos de**  
**Satisfies the requirements of**

IEC/EN 60947-3/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE  
MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.16)

Fecha de Certificación: 29 / 05 / 2014

Última Actualización: 16 / 08 / 2017

Fecha de Vencimiento: 15 / 08 / 2020

Fecha máxima para la finalización de las auditorías de seguimiento: 15 / 08 / 2018 y 15 / 08 / 2019

  
Juan Pablo Rojas Duque  
Gerente CIDET Certificación  
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página [www.cidet.org.co](http://www.cidet.org.co)

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.  
On page [www.cidet.org.co](http://www.cidet.org.co), you can find news and validity of this certificate.*







**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Nro. 05436**

**FECHA DE CERTIFICACIÓN: 29 / 05 / 2014**

**ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 08 / 2017**


**FECHA DE VENCIMIENTO: 15 / 08 / 2020**

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE  
INTERRUPTORES MARCA PALAZZOLI**

**FABRICADAS POR PALAZZOLI S.P.A, PLANTA DE BRESCIA, ITALIA Y COMERCIALIZADAS POR  
ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA., UBICADA EN LACALLE 16 12-56, BOGOTÁ, COLOMBIA**

Tipo	De seguridad en caja plástica SERIE CAM-SZ					
Referencia	Corriente	Voltaje Max.	Posiciones	No. de Polos	Grado de protección	Dimensiones (mm)
208323	32A	500 VAC	ON - OFF	3	IP65	121x158x126
208324				4		
208633	63A	690 VAC		3		158x250x139
208634				4		
208104	100A					
Referencial	IEC/EN 60947-3/2012 y la RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – RETIE (Numeral 20.16)					

Atentamente,

  
Juan Pablo Rojas Duque  
Gerente CIDET Certificación