

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 05687

Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
AISLADORES	BARRAJE Y BARRAJE ESCALONADO	VER ANEXO

Las características e identificación de éste producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE*

Fabricado por
Manufactured by:

WENZHOU CEJIE ELECTRIC CO., LTD planta de **ZHEJIANG, CHINA**
y comercializado por **ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA**

Calle 16 12 – 56, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of


RESOLUCION 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.1)

Fecha de Certificación: 12 / 11 / 2014

Última actualización: 17 / 04 / 2018

Fecha de Vencimiento: 16 / 04 / 2021

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorias de seguimiento: 16 / 04 / 2019 y 16 / 04 / 2020


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.*





CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05687

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12 / 11 / 2014

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 17 / 04 / 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 / 04 / 2021


ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE AISLADORES

FABRICADOS POR WENZHOU CEJIE ELECTRIC CO., LTD., PLANTA DE ZHEJIANG, CHINA Y COMERCIALIZADOS POR ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA., UBICADA EN LA CALLE 16 12-56, BOGOTÁ, COLOMBIA

Tipo	Barraje				
Referencia	SM -25 (34025)	SM - 35 (34035)	SM - 40 (34040)	SM - 51 (34051)	SM - 76(34076)
Voltaje aislamiento	6 kV	10 kV	12 kV	15 kV	25 kV
Tamaño	25 mm	35 mm	40 mm	51 mm	76 mm
Rosca	M6	M8	M8	M8	M10

Tipo	Barraje escalonado				
Referencia	CT4-20 (34085)	CT4-30 (34087)	CT4-40 (34090)	CJ4-30 (34092)	CJ4-40 (34094)
Voltaje aislamiento	6 kV	9 kV	12 kV	15 kV	18 kV
Pasos	4 (20 x 21 mm)	4 (30 x 33 mm)	4 (30 x 41,25 mm)	4 (30 x 30 mm)	4 (30 x 40 mm)
Tamaño	60 x 100 x 20 mm	132 x 132 x 30 mm	148 x 165 x 30 mm	100 x 230 x 30 mm	100 x 230 x 30 mm
Rosca	M6	M8	M8	M8	M10
Referencia	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.1)				

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación