

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO**  
*PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE*

Modelo de Certificación  
*Certification Modality*

**No. 05754**

**Marca de conformidad**  
**Esquema 5**

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico  
del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

*CIDET certifies that the product:*

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CAJAS DE DISTRIBUCIÓN	SERIE CAMG03	VER ANEXO

Las características e identificación de éste producto se describen en el documento anexo,  
que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,  
which is an integral part of this CERTIFICATE*

**Fabricado por**  
**Manufactured by:**

**WENZHOU LUOGELANG ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD** planta de YUEQING, CHINA  
y comercializado por **ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA**

Calle 16 12 – 56, Bogotá, Colombia

**Satisface los requerimientos de**  
**Satisfies the requirements of**


RESOLUCION 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE  
MINAS Y ENERGIA – RETIE (Numeral 20.1)

Fecha de Certificación: 22 / 12 / 2014

Última actualización: 17 / 04 / 2018

Fecha de Vencimiento: 16 / 04 / 2021

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorias de seguimiento: 16 / 04 / 2019 y 16 / 04 / 2020

  
**Juan Pablo Rojas Duque**  
Gerente CIDET Certificación  
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página [www.cidet.org.co](http://www.cidet.org.co)

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.  
On page [www.cidet.org.co](http://www.cidet.org.co), you can find news and validity of this certificate.*





**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05754**

**FECHA DE CERTIFICACIÓN: 22 / 12 / 2014**

**ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 17 / 04 / 2018**

**FECHA DE VENCIMIENTO: 16 / 04 / 2021**

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE  
CAJAS DE DISTRIBUCIÓN**

**FABRICADOS POR WENZHOU LUOGELANG ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.,  
PLANTA DE YUEQING, CHINA, Y COMERCIALIZADOS POR ELÉCTRICAS BOGOTÁ  
LTDA., UBICADA EN LA CALLE 16 12- 56, BOGOTÁ, COLOMBIA**

<b>Tipo</b>	<b>Serie CAMG03</b>
<b>Referencia</b>	CAMG03-207 (36198), CAMG03-215 (36200), CAMG03-407 (36204), CAMG03-411 (36206), CAMG03-415 (36208)
<b>CAMG03-207 (36198)</b>	Caja de distribución, 2 filas, 7 derivaciones, voltaje máx. (Ui) 500V, 50/60Hz, Corriente (Ie) 125A, dimensiones: 65mm x 45.5mm x 51mm, Estándar IEC60947-7-1, CE
<b>CAMG03-215 (36200)</b>	Caja de distribución, 2 filas, 15 derivaciones, voltaje máx. (Ui) 500V, 50/60Hz, Corriente (Ie) 125A, dimensiones: 132mm x 45.5mm x 51mm, Estándar IEC60947-7-1, CE
<b>CAMG03-407 (36204)</b>	Caja de distribución, 4 filas, 7 derivaciones, voltaje máx. (Ui) 500V, 50/60Hz, Corriente (Ie) 125A, dimensiones: 65mm x 89.5mm x 50mm, Estándar IEC60947-7-1, CE
<b>CAMG03-411 (36206)</b>	Caja de distribución, 4 filas, 11 derivaciones, voltaje máx. (Ui) 500V, 50/60Hz, Corriente (Ie) 125A, dimensiones: 100mm x 89.5mm x 50mm, Estándar IEC60947-7-1, CE
<b>CAMG03-415 (36208)</b>	Caja de distribución, 4 filas, 15 derivaciones, voltaje máx. (Ui) 500V, 50/60Hz, Corriente (Ie) 125A, dimensiones: 132mm x 89.5mm x 50mm, Estándar IEC60947-7-1, CE
<b>Referencial</b>	RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – RETIE (Numeral 20.1)

Atentamente,

  
Juan Pablo Rojas Duque  
Gerente CIDET Certificación