

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Esquema de Certificación

Certification Scheme

No.06749

Marca de Conformidad

Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES PARA USO ELÉCTRICO	CABLE DE COBRE PARA ALAMBRADO DE APARATOS Y ARTEFACTOS, CON AISLAMIENTO EN SILICONA Y CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO, TIPO AWM	UL STYLE 3075

Las características e identificación de éste producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

SHENZHEN MYSUN INSULATION MATERIALS CO., LTD. planta de SHENZHEN, CHINA
y comercializado por ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA

Calle 16 No 12-56, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

UL 758 / 2014 y RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 05 / 12 / 2016

Fecha de Vencimiento: 04 / 12 / 2019

Fecha máxima para las próximas auditorias de seguimiento: 05 / 11 / 2017 y 05 / 11 / 2018


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
CIDET Certification manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.*





CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06749

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 05 / 12 / 2016


FECHA DE VENCIMIENTO: 04 / 12 / 2019

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CABLES PARA USO ELÉCTRICO**

**FABRICADOS POR SHENZHEN MYSUN INSULATION MATERIALS CO., LTD.,
PLANTA DE SHENZHEN, CHINA, Y COMERCIALIZADOS POR
ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA, UBICADA EN LA CALLE 16 No 12-56, BOGOTÁ D.C.,
COLOMBIA**

Tipo	Cable de cobre para alambrado de aparatos y artefactos, con aislamiento en silicona y cubierta de fibra de vidrio, tipo AWM
Referencia	UL Style 3075
Voltaje	600 V
Conductor	Cobre suave cableado flexible clase K
Calibres	8 y 10 AWG
Aislamientos	Silicona
Cubierta	Fibra de vidrio
Temperatura de operación	200°C
Aplicaciones	Cables para alambrado de aparatos y artefactos
Referencial	UL 758 / 2014 y RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación