

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 06239

Marca de conformidad
Esquema 5

**La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:**
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
BARRAJES TIPO PEINE	PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	11385, 11387, 11389

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

YUEQING KASEEY ELECTRIC CO., LTD., planta de ZHEJIANG PROVINCE, R.P. CHINA
y comercializado por **ELECTRICAS BOGOTA LTDA**

Calle 16 12-56, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of


RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.6.3)

Fecha de Certificación: 26 / 10 / 2015

Última actualización: 15 / 02 / 2019

Fecha de Vencimiento: 14 / 02 / 2022

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 14 / 02 / 2020 y 14 / 02 / 2021


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.*

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06239

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 26 / 10 / 2015


ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 15 / 02 / 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 14 / 02 / 2022

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE BARRAJES TIPO PEINE
FABRICADAS POR YUEQING KASEEY ELECTRIC CO., LTD., PLANTA DE ZHEJIANG
PROVINCE, R.P. CHINA Y COMERCIALIZADO POR ELECTRICAS BOGOTA LTDA,
UBICADA EN LA CALLE 16 12-56, BOGOTÁ, COLOMBIA**

Tipo		Para interruptores termomagneticos		
Referencia	Referencia fabrica	Tensión máxima	corriente	longitud
11385	PIN-1P	600VAC	63A	1 m
11387	PIN-2P			
11389	PIN-3P			
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.6.3)			

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

AVIVAS